

## कार्यालय नगर पालिका, रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)


क्रमांक/नपारा/फायर/2020-21/5045


दिनांक :- 26/03/2021

### -:: अग्नि-सुरक्षा प्रमाण पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि सेन्ट पॉल सैकेण्डरी स्कूल, रावतभाटा एन.टी.सी. प्लान्ट रोड ने वर्ष 2021-22 अग्नि सुरक्षा चाही है। उक्त संदर्भ में निम्न शर्तों की पालना करने पर अनुमति दी जाती है एवं सुरक्षा की दृष्टि से निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावे।

1. नगर पालिका रावतभाटा अग्निशमन सेवा केन्द्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
2. आपातकालीन परिस्थिति में दमकल वाहन उक्त स्थान पर आसानी से पहुँच सकता है।
3. आवश्यकतानुसार अग्निशमन के उपकरण बेसमेन्ट, भू-तल, प्रथम तल, द्वितीय तल, सीढीयों के पास, गैलेरियों में, डी.जी. के पास, स्कूल बस में लगे हुए है। समय-समय पर उनकी जाँच करे व समयावधि पर नये लगावे।
4. मिट्टी से भरी बाल्टियाँ उनके निश्चित स्थान स्टैण्ड पर ही लगाई जावे।
5. आपातकालीन परिस्थितियों में मुख्य दरवाजा एण्ट्री दरवाजे खुला रखा जावे ताकि भगदड ना हो।
6. साफ सफाई का मुख्य रूप से ध्यान रखा जावे।
7. सुरक्षा की दृष्टि से अन्दर व बाहर और अन्य स्थानों पर विद्युत वायरिंग का पूर्ण ध्यान रखा जावे।
8. अग्निशमन विभाग को समय-समय पर फायर सेफ्टी संबंधी जानकारी देते रहे।
9. कभी भी निरीक्षण के दौरान अग्निशमन उपकरणों में अगर कोई कमी पाई गयी तो NOC स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
10. अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि 01 वर्ष के लिए मान्य है।

  
Principal  
St. Paul's Secondary School  
Rawatbhata. Chhittorgarh (Raj.)

  
(मोहम्मद सुहैल शेख)  
अधिसापी अधिकारी  
नगर पालिका रावतभाटा  
नगर पालिका, रावतभाटा